

令和7年9月26日

熱海土石流原因究明プロジェクトチーム
清水 浩 様

松山市長 野志 克仁
(公印省略)

公開質問状について（回答）

2025年9月12日付の書面で頂いた公開質問状について、
別添のとおり回答します。

なお、今後の質疑につきましては、個別に対応させていただきます
ので、下記までご連絡をお願いいたします。

○土砂災害に関すること
開発建築部 公園管理課
担当：金浦・西本（直通） 089-948-6546
Eメール：kouen-kanri@city.matsuyama.ehime.jp

公開質問状に対するお答え

- ① 説明会資料17ページに記載されている「地盤反力の許容値：200kN/m²」について、その根拠・出典・算定過程等をご提示ください。

【回答】

- ・ 緊急車両用道路の設計に関する妥当性の確認は、「道路土工 擁壁工指針(平成24年度版)」(以下、指針という)を用いて行いました。
- ・ 「地盤反力の許容値：200kN/m²」については、施工当時の現地の状況を踏まえ、指針 69 ページにおいて、基礎地盤の種類を「砂質地盤・中位なもの」と判断し、「許容鉛直支持力度」の200kN/m²を地盤反力の許容値として記載したものです。